

ПРОТОКОЛ №3
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме

«10» июля 2019г

Кирово-Чепецкий район, п.Перекоп, ул.Школьная, д.3
(адрес МКД)

Комиссия, созданная в соответствии с распоряжением администрации Чепецкого сельского поселения сельского поселения Кирово-Чепецкого района от 18.05.2016 №22 (с изменениями от 03.12.2018 №44)

Комиссия рассмотрела следующие вопросы:

1. В администрацию Чепецкого сельского поселения поступил протокол от 09.07.2019 №1 общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома № 3 по ул.Школьная п.Перекоп, 1983года ввода в эксплуатацию, о необходимости актуализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в части ускорения сроков капитального ремонта крыши.

Согласно областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утверждённой постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 (далее – Программа) ремонт крыши многоквартирного дома запланирован на 2033-2035 годы.

Дом трехэтажный, 22-квартирный, расположенный по адресу: ул.Школьная,3 п. Перекоп введен в эксплуатацию в 1983 году.

Капитальный ремонт не проводился.

2. Комиссией была осмотрена крыша многоквартирного дома и выявлено следующее.

- Крыша дома двухскатная, стропильная с разреженной деревянной обрешёткой, покрытие – волнистый асбестоцементный лист, утепление кровли – слой керамзитового гравия толщиной 100-150 мм.

- Состояние асбестоцементного листа неудовлетворительное, имеются многочисленные протечки, раскрашивание листа. Конёк отсутствует. Обрешётка в удовлетворительном состоянии, но на ней также имеются следы протечки кровли. Продухи кровли в неудовлетворительном состоянии, требуется замена.

В подъезде №1 на третьем этаже имеются протечки, отслаивание штукатурки.

3. Установленные дефекты свидетельствуют о необходимости срочного капитального ремонта крыши.

Решение комиссии:

1. На основании вышеизложенного, комиссия сделала вывод о необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома № 3 по ул.Школьная, п.Перекоп (1983 года ввода в эксплуатацию), в более ранние сроки на 2020-2022 годы.

2. Направить в НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" данный протокол и протокол общего собрания собственников для актуализации областной Программы.

3. Опубликовать выписку из протокола заседания комиссии на официальном сайте сельского поселения www:chepsp.ru.